УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер УМПП "Горэлектросеть"
ЗАТО Александровск
_____ С.А. Кауфман

# Протокол

почасовых замеров нагрузок потребителей включенных в графики временного отключения
в сетях УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО Александровск Мурманской области
20 июня 2018 г.

| Время записи, часы | Нагрузка в кВТ. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО Ф-15 | В том числе КТПН СТФ, Т-1 | В том числе КТП-ПВ, Т-1 | В том числе ТП-7, Т-1 | В том числе ТП-3, Т-1 | В том числе ТП-3, Т-2 | В том числе ТП-2, Т-1 | В том числе ТП-2, Т-2 | В том числе ТП-1, Т-1 | В том числе ТП-1, Т-2 | В том числе ТП-1"А", Т-1 | В том числе ТП-1"А",Т-2 |
| 0-00 | 420 | 7 | 10 | 17 | 28 | 43 | 14 | 97 | 64 | 15 | 39 | 84 |
| 1-00 | 435 | 7 | 11 | 19 | 45 | 28 | 16 | 93 | 76 | 17 | 41 | 81 |
| 2-00 | 402 | 8 | 11 | 20 | 36 | 26 | 14 | 85 | 80 | 13 | 36 | 73 |
| 3-00 | 370 | 7 | 10 | 19 | 31 | 20 | 11 | 76 | 69 | 12 | 43 | 72 |
| 4-00 | 400 | 7 | 11 | 22 | 35 | 20 | 12 | 95 | 72 | 15 | 36 | 74 |
| 5-00 | 360 | 5 | 8 | 20 | 42 | 18 | 23 | 78 | 57 | 14 | 35 | 60 |
| 6-00 | 379 | 5 | 8 | 21 | 38 | 25 | 21 | 83 | 68 | 16 | 40 | 54 |
| 7-00 | 460 | 4 | 8 | 50 | 48 | 29 | 26 | 92 | 84 | 15 | 39 | 65 |
| 8-00 | 508 | 7 | 10 | 82 | 49 | 29 | 35 | 89 | 57 | 11 | 63 | 76 |
| 9-00 | 630 | 8 | 13 | 81 | 72 | 33 | 44 | 130 | 70 | 15 | 74 | 91 |
| 10-00 | 686 | 7 | 16 | 71 | 81 | 31 | 51 | 162 | 73 | 19 | 79 | 97 |
| 11-00 | 723 | 8 | 13 | 120 | 77 | 37 | 44 | 152 | 95 | 19 | 59 | 99 |
| 12-00 | 753 | 7 | 9 | 112 | 89 | 46 | 44 | 173 | 101 | 30 | 51 | 90 |
| 13-00 | 765 | 9 | 11 | 78 | 95 | 35 | 46 | 198 | 111 | 27 | 61 | 94 |
| 14-00 | 797 | 13 | 11 | 89 | 102 | 35 | 45 | 191 | 103 | 39 | 62 | 108 |
| 15-00 | 789 | 12 | 16 | 68 | 91 | 32 | 36 | 207 | 103 | 32 | 73 | 121 |
| 16-00 | 786 | 14 | 12 | 51 | 104 | 40 | 43 | 201 | 112 | 34 | 64 | 112 |
| 17-00 | 803 | 13 | 13 | 38 | 89 | 36 | 36 | 214 | 126 | 45 | 71 | 121 |
| 18-00 | 806 | 11 | 14 | 25 | 82 | 44 | 40 | 203 | 134 | 46 | 75 | 132 |
| 19-00 | 783 | 13 | 12 | 28 | 74 | 42 | 24 | 166 | 146 | 69 | 68 | 139 |
| 20-00 | 765 | 12 | 14 | 24 | 79 | 31 | 28 | 160 | 157 | 48 | 67 | 145 |
| 21-00 | 775 | 11 | 11 | 23 | 71 | 47 | 31 | 177 | 163 | 41 | 61 | 138 |
| 22-00 | 715 | 8 | 10 | 28 | 62 | 39 | 55 | 146 | 151 | 35 | 59 | 121 |
| 23-00 | 629 | 9 | 11 | 27 | 58 | 37 | 25 | 132 | 136 | 28 | 57 | 110 |
| 24-00 | 554 | 8 | 13 | 29 | 52 | 28 | 21 | 100 | 115 | 29 | 64 | 97 |

Начальник ЭТЛ _____Алексеев В.В.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер УМПП "Горэлектросеть"
ЗАТО Александровск
_____ С.А. Кауфман

# Протокол

почасовых замеров нагрузок потребителей включенных в графики временного отключения в сетях УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО Александровск Мурманской области
20 июня 2018 г.

| Время записи, часы | Нагрузка в кВТ. | | |
|---|---|---|---|
| | ИТОГО Ф-17 | В том числе ТП-16, Т-2 | В том числе ТП-17, Т-2 |
| 0-00 | 275 | 148 | 127 |
| 1-00 | 270 | 149 | 122 |
| 2-00 | 217 | 98 | 119 |
| 3-00 | 196 | 116 | 80 |
| 4-00 | 190 | 90 | 100 |
| 5-00 | 189 | 109 | 80 |
| 6-00 | 202 | 108 | 94 |
| 7-00 | 286 | 164 | 122 |
| 8-00 | 272 | 148 | 124 |
| 9-00 | 275 | 140 | 135 |
| 10-00 | 273 | 151 | 122 |
| 11-00 | 289 | 127 | 162 |
| 12-00 | 295 | 128 | 167 |
| 13-00 | 292 | 160 | 132 |
| 14-00 | 300 | 159 | 141 |
| 15-00 | 295 | 169 | 126 |
| 16-00 | 282 | 148 | 134 |
| 17-00 | 298 | 151 | 147 |
| 18-00 | 353 | 147 | 206 |
| 19-00 | 406 | 219 | 187 |
| 20-00 | 430 | 214 | 216 |
| 21-00 | 460 | 231 | 229 |
| 22-00 | 432 | 234 | 198 |
| 23-00 | 383 | 182 | 201 |
| 24-00 | 345 | 184 | 161 |

Начальник ЭТЛ _____ Алексеев В.В.