



"УТВЕРЖДАЮ" **Генеральный директор ИИП "Горэлектросеть" ЗАО Александровск**
Петрушев А.В.

ГОДОВОЙ ГРАФИК
на техническое обслуживание и ремонт электрооборудования трансформаторных подстанций в 2021 г.

№№	Наименование оборудования	Фирма или модель (ед. изм.)	Техническая характеристика (марка)	Посл.рем.		Смен	Дата проведения ремонта												Примеч
				дата	вид	раб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	ТП-1	комплект	TM 400*2 PY 0,4 кВ							ТР							ТО		
2	ТП-1А	комплект	TM 400*2 PY 0,4 кВ							ТР							ТО		
3	КТП-ПВ	комплект	TM 630							ТР							ТО		
4	ТП-2	комплект	TM 400*2 PY 0,4 кВ							ТР							ТО		
5	ТП-3	комплект	TM 400*2 PY 0,4 кВ							ТР							ТО		
6	ТП-4	комплект	TM 400*2 PY 0,4 кВ							ТР							ТО		
7	ТП-5	комплект	TM 250*2 0,4 кВ							ТР							ТО		
8	ТП-6	комплект	TM 400*2 PY 0,4 кВ							ТР							ТО		
9	ТП-7	комплект	TM 630*2 PY 0,4 кВ								ТР						ТО		
10	ТП-8	комплект	TM 250*2 0,4 кВ								ТР						ТО		
11	ТП-9	комплект	TM 630*2 PY 0,4 кВ								ТР						ТО		
12	ТП-10	комплект	TM 400*2 PY 0,4 кВ								ТР						ТО		
13	ТП-11	комплект	TM 400*2 PY 0,4 кВ								ТР						ТО		
14	ТП-12	комплект	TM 400*2 PY 0,4 кВ								ТР						ТО		
15	ТП-13	комплект	TM 400*2 PY 0,4 кВ									ТР					ТО		
16	ТП-14	комплект	TM 400*2 PY 0,4 кВ				ТО						ТР						
17	ТП-15	комплект	TM 400*2 PY 0,4 кВ				ТО						ТР						

№№ п/п	Наименование оборудования	Фирма или модель (ед. изм.)	Техническая характеристика (марка)	Посл.рем.		Смен раб.	Дата проведения ремонта												Примеч
				дата	вид		январь	фев	март	апр	май	июнь	июль	авг	сент	окт	нояб	дек	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18	ТП-16	комплект	ТМ 630*2 РУ 0,4 кВ				ТО						ТР						
19	ТП-17	комплект	ТМ 1000*2 РУ 0,4 кВ				ТО						ТР						
20	ТП-18	комплект	ТМ 1000*1 РУ 0,4 кВ				ТО						ТР						
21	ТП-19	комплект	РУ 0,4 кВ				ТО						ТР						
22	ТП-22	комплект	ТМ 400*2 РУ 0,4 кВ				ТО						ТР						
23	КТПН 1 п	комплект	ТМ 630, ТМ 1000				ТО						ТР						
24	КТПН 2 п	комплект	КТП 1000*2					ТО						ТР					
25	КТПН СТФ	комплект	ТМ 250					ТО						ТР					
26	КТПН оз. Арно	комплект	ТМ 400					ТО						ТР					
27	КТПН 40 кВА с. Белокаменка	комплект	ТМ 40					ТО						ТР					
28	КТПН-357МОУ ДОД ДЮСШ г. Гаджиево	комплект	ТМ-400 РУ 0,4 кВ					ТО						ТР					
29	ТП-355 г. Гаджиево	комплект	ТМ 630*2 РУ 0,4 кВ					ТО						ТР					
30	РТП-359 г. Гаджиево	комплект	ТМ 1000*2 РУ 0,4 кВ					ТО						ТР					
31	ТП ДЮСШ г. Полярный	комплект	ТМ 630 РУ 0,4 кВ					ТО						ТР					

Примечание: при техническом обслуживании и ремонте ТП производится испытание КЛ в соответствии с утвержденным графиком, испытание силовых трансформаторов (измерение сопротивления изоляции, измерение сопротивления обмоток постоянному току), испытания вводов и проходных изоляторов, испытания и измерения аппаратов, вторичных цепей и электропроводки на напряжение до 1000 В, проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, испытания и измерения выключателей нарузок.

Мастер 1 категории

С.И.Петухов